



כ"ט כסלו תשפ"א
15 דצמבר 2020

לכבוד
מוחמד אלבחירי
מנכ"ל קולחי גלבוע

הנדון : אישור תכנית ניטור ובקרה לשנים 2021-2022 קולחי גלבוע

1. לאחר בדיקת המסמכים שהוגשו :
תכנית הניטור והבקרה לשנים 2021-2022, שהוגשה על ידכם ביום 27.10.2020 ;
 2. לפי הצהרתכם :
לא התקבלו טענות המפעלים בעניין תכנית הניטור.
מט"ש תענ"ד ומט"ש מגן שאול- בבעלות קולחי גלבוע ועל כן לא נדרשת הסכמת מפעיל המט"ש. מט"ש בית שאן- נעשתה פניה ע"י החברה אך לא התקבלה תגובתו.
 3. מכח סמכותי לפי תקנה 10 לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), תשי"ע- 2010 (להלן: "התקנות") וס' 4 לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, הריני לאשר את תכנית הניטור המצורפת לאישור זה, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
 4. להלן התנאים לאישור זה :
 - א. יש להשלים התייחסות מט"ש בית שאן לתכנית הניטור. בתוך חודש.
 - ב. דיגום שפכי העסק יבוצעו בהתאם ל"**הנחיות ניטור שפכי תעשייה**" המפורסמות באתר האינטרנט, בנוסחן המעודכן מעת לעת. או באופן אחר שאושר מראש ובכתב על ידי ממונה סביבה.
 - ג. הבדיקות לדיגומי השפכים יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת ושיטת האנליזה לכל פרמטר תהיה שיטה מוסמכת ויהיו מוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה. שיטות האנליזה המוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה מפורטות ב**נספח 2 ב"הנחיות ניטור שפכי תעשייה"** המפורסם באתר האינטרנט, בנוסחו המעודכן מעת לעת. או באופן אחר שאושר מראש ובכתב על ידי ממונה סביבה.
 - ד. יש לדווח תוך 45 יום, מיום הדיגום, לממונה סביבה על תוצאות הדיגומים שיבוצעו במפעלים הבאים :
 - [1] פרי ניב בע"מ
 - [2] גרינפיד בע"מ (פישלנד בעבר)
 - [3] עסיס-אוסם השקעות
 - [4] מאסטרפוד
 - [5] תבליני ביטון יוחאי
- החל מיום 1.1.2021 הדיווח יבוצע למערכת שפכי תעשייה של המשרד להגנת הסביבה, או באופן אחר שיוורה עליו ממונה סביבה. בהמשך יועברו אליכם מספרי הנקודות עבור מפעלים אלו.





ה. יש לפעול בהתאם לכלל ההנחיות שפורסמו ע"י ממונה שפכי תעשייה וממונה סביבה לרבות:

- [1] " הנחיות להסרת אולמות אירועים, מסעדות וקניונים עם צריכת מים קטנה מ - 5 מ"ק/ליום מתוכניות הניטור" מיום 17.9.2017.
- [2] " הנחיות לשינוי תכנית ניטור מאושרת לכלל בתי המלון" מיום 3.9.2018, שעיקרן, דיגום או הסרה מדיגום של בתי מלון בהתאם להצהרת המלון על סוגי הפעילות וצריכות המים.
- [3] "שינוי תוכנית ניטור מאושרת לעניין הסרת פרמטר דטרגנטים נוניוניים עבור שפכי מפעלים" מיום 29.12.2019, שעיקרן: לא לדגום דטרגנטים נוניוניים במפעלים שהצהירו על שימוש בסוגי הדטרגנטים וחומרים פעילי שטח לפי נספח 2 להנחיות.

5. להלן פירוט התיקונים שבוצעו בתוכנית הניטור שהוגשה: (לגבי כל מפעל שהוגשה השגה או שתוקנה תוכנית הניטור)

[1] מפעל עסיס בית השיטה- יבוצע דיגום מורכב ולא דיגום חטף. נימוק- תהליך היצור המפעל מאוד משתנה במהלך היממה. דיגום מורכב ייצג בצורה מהימנה יותר את העומסים היממתיים שהמפעל מזרים. כמו"כ המפעל יסווג כ"מפעל מזון" ולא "מפעל תעשייתי מזון".

[2] מפעל גרין פיד- יש להוסיף ניטור גם של סולפיד מומס ומוליכות. נימוק- היות ומדובר במכון פסדים, צפויות להיות חריגות בפרמטרים אלו, בדומה למשחטות.

6. יודגש, אי ביצוע תכנית ניטור מאושרת או תנאי מתנאיה, מהווה הפרה של הוראות סימן א1 לחוק המים התשי"ט-1959.

מיכל פינקין
ממונה סביבה

מרכזת שפכי תעשייה מחוז צפון

העתיקים:

דורית זיס, מנהלת המחוז
אריאל בן עמי, ראש תחום תעשיות
צוות תעשיות מחוז צפון
צוות תשתיות מחוז צפון
גלי דינס, ראש תחום שפכי תעשייה
דניאל שרון, ממונה שפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה
אתי נתן זלצמן- ממונה שפכים, רשות המים
יחידה סביבתית גלבווע
נתנאל הרשקוביץ, מהנדס בריאות הציבור, משרד הבריאות מחוז צפון
ד"ר אלתאי באך, חברת המים קולחי גלבווע

